



Laboratorio Analisi e Consulenza Igiene degli Alimenti Microbiologia Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Indagini ambientali



COMMITTENTE: LUGRA S.n.c. - Via Comandini, 7 - 47841 Cattolica (RN)

INDENTIFICAZIONE DEL SITO: Via Battisti nº 52- Gabicce Mare (PU)

DATA DELLE PROVE: 14/02/2008 e 31/10/2008 e 12/11/2008

Categoria dell'edificio	Limiti di legge (ex D.P.C.M. 05/12/1997)		
	R _w	D _{2m,nT,w}	L _{n,w}
Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili	≥ 50	≥ 40	≤ 63

Identificazione misura	Locale trasmittente	Locale ricevente	Valori misurati R _w	Conformità di legge
Isolamento acustico divisori	Camera app. 15 piano terzo	Camera app. 14 piano terzo	50	≥ 50
Isolamento acustico divisori	Monolocale app. 13 piano terzo	Cucina app. 12 piano terzo	51	≥ 50
Isolamento acustico divisori	Cucina app. 17 piano quarto	Monolocale app. 18 piano quarto	52	≥ 50
Isolamento acustico divisori	Camera app. 19 piano quarto	Camera app. 20 piano quarto	52	≥ 50
Isolamento acustico divisori	Cucina app. 11 piano terzo	Camera app. 12 piano terzo	50	≥ 50
Isolamento acustico divisori	Monolocale app. 13 piano terzo	Monolocale app. 18 piano quarto	57	≥ 50

Identificazione misura	Locale trasmittente	Locale ricevente	Valori misurati L _{n,w}	Conformità di legge
Isolamento acustico di calpestio	Camera app. 6 piano secondo	Camera app. 1 piano primo	62	≤ 63
Isolamento acustico di calpestio	Monolocale app. 18 piano quarto	Monolocale app. 13 piano terzo	59	≤ 63

Identificazione misura	Identificazione facciata	Valori misurati D _{2m,nT,w}	Conformità di legge
Isolamento acustico di facciata	Camera app. 1 piano primo (scuri chiusi)	42	≥ 40