


- La permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alla classe 4 così come definita dalla norma UNI EN ISO 12207-2000. La verifica della permeabilità all'aria del serramento è stata valutata mediante specifici test di laboratorio condotti secondo quanto previsto dalla UNI EN 1026:2001; il valore di permeabilità alla pressione di riferimento di 100 Pa riferito alla superficie apribile è pari a  $1,14 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ .

I risultati di permeabilità all'aria e i valori di trasmittanza termica desunti con metodi di calcolo sono riportati sull'attestato di prova codice 323/06 del 09/11/2006 dal Laboratorio di prove Legno Legno.

Si comunica altresì che quanto qui dichiarato ha valenza esclusiva per il Comune di riferimento di destinazione del prodotto sopra indicata, ciò stante Isolcasa Srl si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai prodotti forniti e loro utilizzo in caso di installazione dei medesimi in Comuni e zone diverse da quelle menzionate.

ISOLCASA S.r.l.



San Giovanni in Marignano, 13/04/2007